

## CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

Délégation Départementale  
du Lot et Garonne

Pôle Santé Publique et Environnementale

### Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE AGEN  
MONSIEUR - CABINET FRECHET CHIODO

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de piscines :

### Unité de Gestion : PISCINE BALNEOTHERAPIE FRECHET CHIO

Prélèvement	00086670	Commune	AGEN
Unité de gestion	0209 PISCINE BALNEOTHERAPIE FRECHET CHIO	Prélevé le :	jeudi 05 mars 2026 à 11h33
Installation	UDI 003336 PIS BALNEO FRECHET CHIODO	par :	DORIAN GARDES
Point de surveillance	0000001333 BASSIN BALNEOTHERAPIE	Type visite :	PI
Localisation exacte	TRANCHE D'EAU SUPERFICIELLE	Type d'eau :	Eau de piscine

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Acide isocyanurique	55 mg/L	<= 75		
Affichage des résultats sur le site	PRESENCE SANS			
Chlore combiné	0,86 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	<= 0.6		Valeur hors limites
Chlore disponible	1,68 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	de 2 à 5		Valeur hors limites
Chlore total	2,54 mg(Cl <sub>2</sub> )/L			
Fréquentation au moment du plv	FA SANS OBJET			
pH	7,1 unité pH	de 6.9 à 7.7		
Prélèvement sous accréditation	O SANS OBJET			
Température de l'air	23 °C			
Température de l'eau	31 °C			
Transparence qualitative	Rien à signaler			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL DE L'EAU DE HAUTE-GARONNE, LAUNAGUET 3101

Type de l'analyse : PICL

Code SISE de l'analyse : 00086732

Référence laboratoire : 26030401075501

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	25 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aëruinosa	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)	0		
<b>MINERALISATION</b>				
Chlorures	162 mg/L		250	
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>				
Carbone organique total	8,6 mg(C)/L		5	Valeur hors références

### CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement N° : 00086670)

L'eau du bassin n'est pas conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur

Signé à Agen le 11 mars 2026

Pour le Directeur, L'Ingénieure d'Etudes Sanitaires



MARCHAND CARINE