

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

Délégation Départementale
du Lot et Garonne

Pôle Santé Publique et Environnementale

Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE AGEN

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de piscines :

Unité de Gestion : PISCINE CENTRE LOISIRS DONNEFORT

Prélèvement	00084899	Commune	AGEN
Unité de gestion	0054 PISCINE CENTRE LOISIRS DONNEFORT	Prélevé le :	jeudi 10 juillet 2025 à 15h04
Installation	UDI 000366 PIS PATAUGEOIRE C.L. DONNEFORT	par :	VACATAIRE ESTIVAL 5
Point de surveillance	0000000947 PATAUGEOIRE C. DE LOISIRS DONNEFO	Type visite :	PI
Localisation exacte	TRANCHE EAU SUPERF. - BORD BASSIN	Type d'eau :	Eau de piscine

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Acide isocyanurique	<10 mg/L	<= 75		
Affichage des résultats sur le site	ABSENCE SANS C			
Chlore combiné	0,13 mg(Cl ₂)/L	<= 0.6		
Chlore libre	0,05 mg(Cl ₂)/L			
Chlore libre actif	0,03 mg(Cl ₂)/L	de 0.4 à 1.4		Valeur hors limites
Chlore total	0,18 mg(Cl ₂)/L			
Fréquentation au moment du plv	FO SANS OBJET			
pH	7,3 unité pH	de 6.9 à 7.7		
Prélèvement sous accréditation	O SANS OBJET			
Température de l'air	30 °C			
Température de l'eau	29 °C			
Transparence qualitative	Rien à signaler			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL DE L'EAU DE HAUTE-GARONNE, LAUNAGUET 3101

Type de l'analyse : PICL

Code SISE de l'analyse : 00084968

Référence laboratoire : 25070803040001

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	221 UFC/mL		100	Valeur hors références
Entérocoques	4 UFC/(100mL)	0		Valeur hors limites
Pseudomonas aeruginosa	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	8 UFC/(100mL)	0		Valeur hors limites
MINERALISATION				
Chlorures	259 mg/L		250	Valeur hors références
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES				
Carbone organique total	3,7 mg(C)/L		5	

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00084899)

L'eau du bassin n'est pas conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur

Signé à Agen le 18 juillet 2025

Pour le Directeur, L'Ingénieure d'Etudes Sanitaires



MARCHAND CARINE