

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LOT ET GARONNE
Pôle Santé Publique et Environnementale

Destinataires

- MAIRIE DE AGEN
AGENCE FONCIA ZAMBONI - FONCIA ZAMBONI PORTES ALT

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de piscines :

Unité de Gestion : PISCINE RES. LES HAUTS LAGRAVE

Prélèvement	00070796	Commune	AGEN
Unité de gestion	0218 PISCINE RES. LES HAUTS LAGRAVE	Prélevé le :	mercredi 22 juillet 2020 à 15h00
Installation	UDI 003451 BASSIN RES. LES HAUTS LAGRAVE	par :	NELLY BARBIER
Point de surveillance	P 0000001368 BASSIN HAUTS LAGRAVE	Type visite :	PI
Localisation exacte	TRANCHE SUP	Motif :	CS

Mesures de terrain	Résultats	Normes	Observations
Prélèvement sous accréditation	O SANS OBJET		
Température de l'air	27 °C		
Température de l'eau	28 °C		
pH	7,1 unité pH		
Acide isocyanurique	74 mg/L		
Chlore combiné	0,23 mg(Cl ₂)/L		
Chlore disponible	3,63 mg(Cl ₂)/L		
Chlore total	3,86 mg(Cl ₂)/L		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL DE L'EAU DE HAUTE-GARONNE, LAUNAGUET 3101

Type de l'analyse : PISCI

Code SISE de l'analyse : 00070863

Référence laboratoire : 20072201842201

Analyses laboratoire	Résultats	Normes	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 UFC/mL		
Bactéries coliformes	0 UFC/(100mL)		
Escherichia coli /100ml - MF	0 UFC/(100mL)		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES			
Oxydab. KMnO ₄ en milieu acide à chaud	1,0 mg(O ₂)/L		

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00070796)

Eau de piscine conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Agen le 31 juillet 2020

Pour le Directeur,



ARHANCET FLORENCE