

Délégation Départementale
de Lot-et-Garonne

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale
Service Santé Environnement

Destinataires

MONSIEUR LE PRESIDENT - AGGLOMERATION D'AGEN (severine.ferrer@agglo-agen.fr)
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE AGEN (hygiene@agglo-agen.fr;espace.accueil@agglo-agen.fr)
MONSIEUR LE DIRECTEUR - EAU DE GARONNE (stephane.segurel@saur.com; mire.cpo-vannes@saur.com)

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : AGGLOMERATION AGEN

Prélèvement	00086508	Commune	AGEN
Unité de gestion	0003 AGGLOMERATION AGEN	Prélevé le :	jeudi 19 février 2026 à
Installation	UDI 003542 AGGLOMERATION AGEN - ROUQUET	par :	DORIAN GARDES
Point de surveillance	0000002093 AA-NORD CANAL	Motif :	Contrôle sanitaire
Localisation exacte		Type d'eau :	

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Prélèvement sous accréditation	O SANS OBJET			
Température de l'eau	12 °C		25	
pH	7,9 unité pH		de 6,5 à 9	
Chlore combiné	0,05 mg(Cl ₂)/L			
Chlore libre	0,21 mg(Cl ₂)/L			
Chlore total	0,26 mg(Cl ₂)/L			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL DE L'EAU DE HAUTE-GARONNE. LAUNAGUET 3101
Type de l'analyse : AESU Code SISE de l'analyse : 00086570 Référence laboratoire : 26021800857901

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	2 UFC/mL			
Bactéries coliformes	0 UFC/(100mL)		0	
Bact. et spores sulfito-rédu.	0 UFC/(100mL)		0	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 UFC/(100mL)	0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Aspect (qualitatif)	Voir conclusion			
Coloration	<5 mg(Pt)/L		15	
Saveur (qualitatif)	Rien à signaler			
Turbidité néphélobimétrique	0,13 NFU		2	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
Titre alcalimétrique	<0,5 °f			
Titre alcalimétrique complet	12,1 °f			
Titre hydrotimétrique	7,4 °f			
MINERALISATION				
Chlorures	19 mg/L		250	
Conductivité à 25°C	329 µS/cm		de 200 à 1100	
Sulfates	12 mg/L		250	

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium (en NH ₄)	<0,05 mg/L		0,1	
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,2 mg/L	1		
Nitrates (en NO ₃)	10 mg/L	50		
Nitrites (en NO ₂)	<0,03 mg/L	0,5		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES				
Carbone organique total	1,6 mg(C)/L		2	
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX				
Aluminium total µg/l	12 µg/L		200	

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00086508)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Agen le 2 mars 2026

Pour le Directeur, L'ingénieure d'Etudes Sanitaires

